

## 8.1.4 Brandsläckningsutrustning

8.1.4.1 Följande bestämmelser gäller för transportenheter, utom dem som anges i 8.1.4.2, som transporterar farligt gods.

- (a) Varje transportenhet skall vara utrustad med minst en bärbar brandsläckare för brandtyper av klass<sup>1)</sup> A, B och C, med minst 2 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med ändamålsenligt släckmedel), ändamålsenlig för bekämpning av brand i motor eller förarhytt.
- (b) Följande tilläggsutrustning krävs:
  - (i) för transportenheter med en tillåten totalvikt högre än 7,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass<sup>1)</sup> A, B och C, med totalt minst 12 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel), varav minst en skall ha minst 6 kg kapacitet,
  - (ii) för transportenheter med en tillåten totalvikt högre än 3,5 ton och högst 7,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass<sup>1)</sup> A, B och C, med totalt minst 8 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel), varav minst en skall ha minst 6 kg kapacitet,
  - (iii) för transportenheter med en tillåten totalvikt högst 3,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass<sup>1)</sup> A, B och C, med totalt minst 4 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel).
- (c) Kapaciteten hos de bärbara brandsläckarna enligt (a) får avräknas från den minsta totalkapaciteten hos brandsläckarna enligt (b).

8.1.4.2 Transportenheter som transporterar farligt gods enligt 1.1.3.6 skall vara utrustade med en bärbar brandsläckare för brandtyper av klass<sup>1)</sup> A, B och C, med minst 2 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel).

8.1.4.3 Släckmedlet skall vara ändamålsenligt för användning i fordon och skall uppfylla tillämpliga krav i EN 3 Handbrandsläckare, Del 1 – 6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995).

Om fordonet är utrustat med fasta brandsläckare, automatiska eller vilka enkelt kan tas i bruk för bekämpning av brand i motor, behöver de bärbara brandsläckarna inte vara ändamålsenliga för bekämpning av brand i motor. Släckmedlet skall vara sådant att det inte är benäget att avge giftig gas till förarhytten, inte heller under inverkan av värme från en brand.

8.1.4.4 Bärbara brandsläckare enligt bestämmelserna i 8.1.4.1 eller 8.1.4.2 skall vara försedda med en plombering som visar att de inte har använts. De skall dessutom ha en märkning som visar överensstämmelse med en standard som godtagits av behörig myndighet och en inskription som åtminstone visar datumet (månad, år) för nästa kontroll eller längsta tillåtna användningstid.

8.1.4.5 Brandsläckarna skall installeras på transportenheten så att de är lättillgängliga för fordonsbesättningen. Installationen skall utföras så att brandsläckarna är skyddade från vädrets inverkan, så att funktionsduglighet hos dem inte påverkas.

<sup>1)</sup> För definition av klasser, se EN 2:1992 Brand och räddning – Klassificering av bränder.